

DANSK INGENIØRFORENING'S NORM FOR mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg

Vejledende afstande mellem indvindingsanlæg for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder m.v.

GRUPPE	FORURENINGSKILDER, TERRÆNGENSTANDE M.V. MINDSTE	AFSTAND (vandret mål) m
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand	5
Vejanlæg	Veje, vejgrøfter og parkeringsarealer	5
Bebyggelser, ledninger og kabler	Bygninger	5
	Lavspændingsluftledninger eller -jordkabler	5
	Højspændingsluftledninger eller -jordkabler	10
Topografiske forhold	Grøfter, vandløb og åbne vandarealer	10
Anlæg for dyrehold	Stalde og lignende indretninger til dyr	25
	Møddinger og beholdere til husdyrgødning	25
	Ensilageoplæg og ensilagebeholdere	25
Energianlæg	Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør	30
	Forsyningsledninger for gas og olie	50
	Varmeindvindingsanlæg	75
	Jordvarmeanlæg (varmeslanger)	50
Anlæg for vandafledning og kloakering m.v.	Ledninger for overfladevand og regnvand	15
	drænvand uden spildevand	15
	spildevand, såfremt ledningen er udført med tætte rør og samlinger	50
	Hustanke (septictanke), samletanke for husspildevand	15
	Nedsivningsanlæg for tagvand	25
	rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75
	Slambede for spildevandsrensningsanlæg	150
	Ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af drænrør	300
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum	300
Oplæg af affald	Tørklosetter	15
	Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder	20
	Nedgravning af latrin	30
	Latriner	50
	Lossepladser, slagge- og flyveaskeoplæg	150
	Skrotpladser	150
Industrianlæg	Oplæg af kemikalier m.v.	300
Begravelsespladser	Nedgravning af døde dyr	50
	Kirkegårde	100
Andre indvindingsanlæg	Indvindingsanlæg på naboejendomme	50