

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Dato: 24. oktober 2025
Sagsnummer: 25-003269

KALUNDBORG VANDFORSYNING A/S
Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg.
Att: Søren T. Nielsen

Kalundborg Vandforsyning A/S - afd. Svebølle Vandværk

Tillæg til indvindingstilladelse

**Tilladelse til afværgepumpning
samt
Tilslutningstilladelse til kloak**



Figur 1 : Svebølle vandværk

Datablad

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

**Svebølle Vandværk****Tilladt indvindingsmængde:** 9000 m³ per år**Formål:** Afværgepumpning af pesticidforurening**Gyldighedsperiode:** Tilladelsen er gyldig fra den
24. oktober 2025 til den 24. oktober 2028**Vandværkets beliggenhed:** Frederiksberg 1f, 4470 Svebølle
Matr.nr. 15ca Viskinge By, Viskinge**Indvindingsboring:** DGU.nr. 204.314.
matr.nr. 15ca, Viskinge By, Viskinge**Tilslutningstilladelse:** Råvand fra boring afledes til Kloak via ledning**Vandværkets CVR.nr:** 31774756**Identifikationer** 103022**Kommunens sagsnummer:** 25-003269**Tilladelsesdato** **24. oktober 2025**Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Formål med afværgepumpning.

Kalundborg Kommune har d. 27. februar 2025 modtaget ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S, om tilladelse til afværgepumpning fra indvindingsboring DGU.nr. 204.314.



Figur 2: luftfoto af vandværksbygning (Svebølle vandværk). inkl. placering af boringer DGU.nr. 204.314 og 204.492

Ansøgningen kommer på baggrund af, at Kalundborg Vandforsyning A/S den 17. oktober 2023, blev varslet påbud om sløjfning af boringen DGU.nr. 204.314, beliggende på matr.nr. 15ca, Viskinge By, Viskinge.

Varslingen blev givet, på grund af historik med påvisning af følgende nedbrydningsprodukter i boringen.

- 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) – Påvist siden 2004
- N,N-Dimethylsulfamid (DMS). – Påvist siden 2018

Kalundborg Vandforsyning A/S har foretaget niveaubestemte boringsundersøgelser, som viste at pesticidkoncentrationerne kommer fra boringsbunden. Der blev også udført tryk-test, som viste at boringen ikke havde nogle trykmæssige utætheder.

Der er ikke påvist pesticider i den nærliggende boring, DGU.nr. 204.492. Kalundborg Vandforsyning A/S vurderer derfor at der er tale om lokal pesticidforurening i DGU.nr. 204.314.

Kalundborg Vandforsyning A/S vurderer, at der ved sløjfning af boringen DGU.nr. 204.314, er øget risiko for, at pesticidforureningen vil vandre mod den nærliggende indvindingsboring

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



DGU.nr 204.492, som ligger 25 meter væk (se figur 2)

Kalundborg Vandforsyning A/S ansøger derfor om via forsøg med afværgepumpning at bortpumpe forureningskilden fra boringen, samt undgå spredning af forurening til den nærliggende boring.

Afgørelse

Kalundborg Kommune giver tilladelse til at Kalundborg Vandforsyning A/S, afd. Svebølle vandværk, indvinder 9000 m³ pr. år til afværgepumpning af pesticidforurening fra boring DGU nr. 204.314 på matr.nr. 15ca, Viskinge By, Viskinge.

Tilladelse til afværgepumpning gives med hjemmel i § 20, § 21 i Vandforsyningsloven **/1/**

Denne tilladelse fungerer som tillæg til nuværende indvindingstilladelse. Og er gældende for en 3-årig periode. Tilladelsen er gyldig frem til 24. oktober 2028,

Gældende indvindingstilladelse til Svebølle Vandværk, er givet af Kalundborg Kommune d. 06-02-2020 og er gyldig frem til 06-02-2050.

Håndtering af vand fra afværgepumpning, sker ved tilslutning af vandledning fra boring til kloaksystem.

Kalundborg Kommune gives derfor samtidigt tilslutningstilladelse til kloak ejet af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S.

Tilslutningstilladelse gives med hjemmel i § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven. **/2/**

Kalundborg Kommune har jf. § 10 i miljøvurderingsloven, truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af projektet. **/3/**

Vilkår

Generelle vilkår

1. Kalundborg Vandforsyning A/S er ansvarlig for afværgepumpningen fra boring DGU.nr. 204.314.

Indretning af boring og overbygning:

2. Boringen skal være afsluttet i en overbygning, som er tæt, tør og tilgængelig for tilsyn. Overbygningen skal være aflåst. Der skal være mulighed for at pejle afstanden i boringen, og der skal være monteret vandhane med slangeforskrining, så der sikker og bekvemt kan udtages råvandsprøver.

Boringsydelse:

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



3. Boringsydelsen fra DGU.nr. 204.314, ændres, og skal fremadrettet fastsættes, så der pumpes på en timekapacitet på 1m³/t. tilsvarende 8.760m³/år.
4. Som følge af afværgepumpningen, må der ikke ske sænkning af grundvandsstanden ved vandindvindingsboringen DGU 204.492 med mere end 1,0 meter.

Analyser

5. I prøveperioden skal der udtages skærpet kontrol fra boringen DGU.nr. 204.314, med 6 måneders mellemrum. Prøverne skal være tilsvarende boringskontrol for pesticider og nedbrydningsprodukter jf. bilag 2 i Drikkevandsbekendtgørelsen. **/4/**
6. Analyseresultater skal fremsendes til Kalundborg Kommunes grundvandsmyndighed på grundvand@kalundborg.dk senest 14 dage efter, at analyse resultaterne foreligger.
7. Det fastsatte kontrolprogram for Svebølle vandværk, skal fortsat følges for øvrige boringer.

Indberetning af formålsændring

8. Ændringer af formål til boringen skal indberettes til GEUS jf. § 23 stk. 2 i boringsbekendtgørelsen. **/5/**
9. Kommunen skal løbende orienteres om enhver ændring i projektet.

Beskyttelsesområder

10. Der skal opretholdes en fredningszone på 10 meter omkring boring DGU.nr. 204.314, hvis den på et senere tidspunkt skal genetableres som vandforsyningsboring. Jf. § 9 stk. 4 i boringsbekendtgørelsen

Prøveperiode og gyldighed

11. Tilladelsen gives for en prøveperiode på 3 år.
12. Tilladelsen er derfor gældende fra d. 24. oktober 2025 frem til d. 24. oktober 2028.
13. Hvis der efter udløb af prøveperioden er påvist positiv virkning af afværgepumpning, kan der ansøges om fornyelse af prøveperioden. Jf. § 22 stk. 2 i Vandforsyningsloven.
14. Ansøgningen skal sendes til grundvand@kalundborg.dk

Supplerende vilkår

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Tilslutningstilladelse

15. Udledning af pumpevand skal ske til kloakledning ejet af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S, og efter aftale med forsyningsselskabet.
16. Tilslutningen skal udføres i overensstemmelse med gældende normer og standarder for kloakinstallationer, herunder DS 432 eller anden relevant standard. Arbejdet skal sikre, at der ikke sker spild eller udslip til omgivelserne.
17. Tilledning af vand fra afværgepumpning til kloak må ske med en kapacitet på maks. 1 m³ pr. time.
18. Afmåling af vandmængder fra boring til kloak, skal ske ved flowmåling der monteres på tilslutningsledningen.
19. Ved større regn hændelser, skal pumpning fra boringen kunne aflukkes for at undgå overbelastning af kloaksystem, og overløb herfra til omgivelser.
20. Arbejdet må ikke tages i brug, før det er inspiceret og godkendt af Kalundborg Spildevandsanlæg A/S. Eventuelle fejl eller mangler skal rettes inden ibrugtagning.
21. Kalundborg Vandforsyning A/S er ansvarlig for, at installationen opfylder alle tekniske og lovgivningsmæssige krav samt for fremtidig vedligeholdelse.
22. Kloakejer og Kalundborg Kommune skal orienteres hvis der sker ændringer i udledte vandmængder fra boringen eller øgede koncentrationer af pesticider.

Sløjfning af boring.

23. Hvis der efter prøveperiodens udløb, fortsat er påvist tilstedeværelse af pesticider, skal boringen DGU.nr. 204.314 sløjfes efter anvisninger jf. kapitel 6 i boringsbekendtgørelsen.
/5/
24. Senest 3 måneder efter sløjfningen, skal sløjfningen indberettes til GEUS. Indberetningen skal ske i digital form, på et format fastsat af GEUS og skal indeholde oplysninger beskrevet i § 27 i Boringsbekendtgørelsen.

Tilbagekaldelse

25. Tilladelsen til afværgepumpning kan tilbagekaldes eller ændres, hvis afværgeanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, eller tilgodeser vilkårene fastsat i denne tilladelse. Jf. § 34 i vandforsyningsloven.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Kalundborg Kommunes vurdering

Kalundborg Kommune modtog d. 27. februar 2025 ansøgning fra Kalundborg Vandforsyning A/S, om tilladelse til afværgepumpning fra indvindingsboring DGU.nr. 204.314.

Ved udarbejdelse af tilladelsen, er der gjort følgende overvejelser:

Indretning af boring og overbygning.

Boringen er på forhånd etableret som indvindingsboring. Ved ændring af formål til afværgepumpning, er det vigtigt at boringen opretholdes med en tætsluttende, tør og aflåst overbygning. Dette skal sikre at boringen fortsat er beskyttet mod forurening, skader og uautoriseret adgang.

Der skal desuden være monteret pejlingsudstyr og vandhane for at muliggøre en effektiv og sikker udtagning af råvandsprøver i forbindelse med overvågning og den løbende kontrol af vandkvaliteten.

Boringsydelse og grundvandssænkning og analysefrekvens

Kalundborg kommune vurderer, at den ændrede drift og boringsydelse ikke vil have nogen negativ påvirkning i forhold til overpumpning af grundvandsmagasinet, da den tidligere driftsydelse fra boring DGU.nr. 204.314 lå højere.

Fastsættelse af boringsydelsen på $1\text{ m}^3/\text{time}$ ($8.760\text{ m}^3/\text{år}$), skal sikre at forureningen som minimum ikke spredes til den nærliggende boring. Samtidig vil en fast og moderat ydelse også være med til at mindske risikoen for indtrængen af potentielle forureningskilder fra overfladen.

Afværgepumpningen skal ikke påvirke den nærliggende boring DGU.nr. 204.492. Ved at fastsætte en maksimal sænkning af grundvandsstanden til 1 meter som resultat af afværgepumpning, undgås der negativ påvirkning af den eksisterende indvindingsboring og vandforsyning.

Tilslutningstilladelse

Enhver tilslutning til kloaksystem, kræver godkendelse fra ejer, for at sikre at der er kapacitet i ledningsnettet til øget vandtilførsel. Udledningen til kloak må ikke medføre drift eller miljømæssige problemer. Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ejer og drifter kloakledningen hvor der ønskes tilslutning. Der er i forbindelse med ansøgning om afværgepumpning, indgået aftale mellem ansøger og spildevandsafdelingen hos Kalundborg Spildevandsanlæg A/S.

I aftalen vurderes det, at kemiske indhold i det afpumpede råvand, ikke overskrider regler og krav til spildevandshåndtering, samt at flow ($1\text{ m}^3/\text{t}$) og mængder af afledt vand fra afværgepumpningen, ikke vil medføre overbelastning af kloaksystemet. Kalundborg Kommunes spildevandsafdeling vurderer, at der kan meddeles tilslutningstilladelse på baggrund af ovenstående aftale, og ved overholdelse af fastsatte vilkår.

Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er givet separat for denne tilladelse.

Screeningsafgørelsen er offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 17. juli 2025.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Udtalelser og partshøring til tilladelse

Udkast af afgørelsen har været i partshøring ved Kalundborg Vandforsyning A/S fra d. 3 september 2025. til d. 17. september 2025

Tilladelsens offentliggørelse

Tilladelsen annonceres d. 24. oktober 2025, på Kalundborg Kommunes hjemmeside, under afgørelser.

Med venlig Hilsen

Kirstine Evald Andersson
Cand. Scient.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Klagevejledning

Tilladelsen til etablering af A-boringer kan efter Vandforsyningslovens § 71, samt Miljøbeskyttelseslovens § 91, påklages af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens § 80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klager skal indgives via klageportalen. Du finder link vejledning og link til klageportalen her:

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk)

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside

[Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk)

En klage over tilladelsen har jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

I får besked fra kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Kopi sendt til:

- Kalundborg Vandforsyning A/S, att: Søren Toft Nielsen: soni@kalfor.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnkalundborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk,
- Forbrugerrådet Tænk: fbr@fbr.dk
- Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev: info@miljohf.dk, kimejler@post7.tele.dk
- Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt: info@rennekselobugt.dk,
- Styrelsen for Patientsikkerhed: trost@stps.dk

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg



Lovhenvvisning

/1/ Vandforsyningsloven:

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
LBK nr. 1149 af 28/10/2024

/2/ Miljøbeskyttelsesloven:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
LBK nr. 1093 af 11/10/2024

/3/ Miljøvurderingsloven:

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 4 af 03/01/2023

/4/ Drikkevandsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
BEK nr. 221 af 25/02/2025

/5/ Boringsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.
BEK nr. 1260 af 28/10/2013.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Kirstine Evald Andersson
Plan, Byg og Miljø
Telefon, direkte: 59 53 44 85

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg