



## Budgetnotat nr. 12

DATO  
6. september  
2021

SAGSNR.  
326-2021-  
38161

### Handicapvenlig badebro på Gisseløre

Thomas Malthesen Hiorth, Socialistisk Folkeparti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2022 til administrationen:

*Vedrørende H24 "Handicapvenlig badebro" på Gisseløre, vil jeg gerne have oplyst, hvad det vil koste at etablere en lift, så handicappede i kørestol også får mulighed for at bade fra broen? Der skulle findes forskellige løsninger til dette, både med og uden elektrisk hejseværk?*

Det har ikke været muligt umiddelbart at finde en mekanisk handicaplift, som kan benyttes i forbindelse med en badebro.

Montering af en elektrisk lift vil kræve, at broen har en vis stabilitet. Dette kan løses ved at ramme yderligere pæle i forbindelse med etablering af liften.

En handicaplift leveret og monteret på en badebro koster excl. moms ca. 360.000 kr. Hertil kommer følgeudgifter til:

- Ramning af pæle for stabilisering af badebroen
- Etablering og montering af strøm til liften.
- Installering af SMS-kode for adgang til liften, da liften er aflåst, når den ikke er i brug. Det vil være vanskeligt at finde en fornuftig løsning i forhold til aflåsning med nøgle, da nøglen skal være tilgængelig for brugerne.

Etablering af handicaplift kræver tilladelse fra Kystinspektoretet.



#### Kontakt

Sagsansvarlig:  
Økonomistaben

Holbækvej 141 B  
4400 Kalundborg