



DATO
24. august 2022

SAGSNR.
22-010372

Budgetnotat nr. 6

Vandsparecase 4

Martin Damm, Venstre, Danmarks Liberale Parti, har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2023 til administrationen:

"I budgetmappen er et katalog fra KLK til inspiration.

Nr. 52 i kataloget omhandler "Vandsparecase 4"

Har Kalundborg Kommune allerede i dag vandsparende armaturer?

Og hvis nej. Hvad vurderes potentialet for besparelser at være, samt hvor stor en investering vil det kræve?"

Administrationens svar:

I Kalundborg Kommunes ejendomme er der allerede i dag vandsparende armaturer flere steder.

Der er mange forskellige typer af vandsparende armaturer, som hver især egner sig til forskellige formål.

Den nuværende tilgang på Det Tekniske Område er, at der skiftes armaturer til vandsparende modeller, når armaturer er nedslidt og trænger til udskiftning. Derudover er der på de fleste armaturer allerede vandsparende dyser og bruserhoveder monteret.

I de seneste år er der i højere grad fokuseret på håndfri og vandsparende armaturer til håndvaske. Dette har fået et øget fokus under Coronapandemien, fordi de håndfri armaturer øger hygiejnen.

Potentialet for besparelser vurderes generelt at være usikkert.

Der findes eksempler på skoler i andre kommuner, hvor alle armaturer er blevet udskiftet, og man har beregnet en tilbagebetalingstid på under 3 år. I dette tilfælde blev besparelsen beregnet til 30%.

Det kan ikke forventes at være den samme besparelse på alle ejendomme. Det er afhængig af det nuværende adfærdsmønster og tilstanden på de nuværende armaturer samt valg af nye armaturer og opgavens omfang.

Kontakt

I Kalundborg Kommune er udgiften til det samlede vandforbrug i de kommunale ejendomme i 2022 estimeret til ca. 3 mio. kr.

For at beregne en præcis effektiviseringscase vil det kræve en konkret gennemgang af de kommunale ejendommers armaturer og derefter en projektberegning.